

40

Městský úřad Hustopeče
Odbor životního prostředí
Dukelské nám. 22
69317 Hustopeče

V Brně, dne 11. 10. 2017

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM

[§ 15 vodního zákona]

1. Žadatel

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Zastoupena: Ing. Pavlínou Vlkovou, ředitelkou

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

IČO: 49 45 51 68

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano ne

1a. Žadatel jedná

samostatně

je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

AP INVESTING, s. r. o.

se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Kontaktní osoba: Josef Lojan, tel. 737 206 977, josef.lojan@apinvesting.cz

2. Název staveb

Přívodný řad Pouzdřany, 1. část, obchvat Popic



3. Druh stavby (správný údaj označte křížkem)

- novostavba změna dokončené stavby
- přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 - stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 - stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úprav vod
 - stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod, stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
 - stavby na ochranu před povodněmi
 - stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování pozemků
 - stavby k vodohospodářským melioracím – odvodňování pozemků
 - stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 - stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 - stavby odkališť
 - stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 - studny
 - stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona)
 - jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované podle § 8 vodního zákona

4. Účel stavby

Přívodný řad Pouzdřany, 1. část, obchvat Popic

Účel stavby:

Řešený přívodný řad spolu s obslužnými objekty budou plnit funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Celý skupinový vodovod Vranovice – Hustopeče, dotčená výstavba je jeho součástí, zásobuje 21 spotřebišť, 24 520 obyvatel.

Obchvat Popic, část přívodného řadu Pouzdřany - Šakvice je navržen v profilu d315 mm.

Zdůvodnění stavby:

V současné době narůstá spotřebiště Zaječí. Sanování této narůstající spotřeby zdroji Vranovice by byl na úkor kvality vody (ve zdroji Vranovice zvýšené hodnoty dusičnanů). Oblast je v posledních letech zatěžovaná turistickým ruchem včetně nároků na zásobení pitnou vodou. Trend je neustále narůstající. Stávající potrubí je značně zainkrustováno. Vlivem inkrustace se snižuje jeho kapacita.

V současné době se připravuje dokumentace ke zkapacitnění přívodných řadů a vodojemů skupinového vodovodu (není součástí této akce). Obchvat Popic, řešený v této dokumentaci, je součástí Přívodného řadu Pouzdřany – Šakvice. Další popis stavebních objektů je uveden v příslušných SO.

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO	NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
SO 01	PŘÍVODNÝ ŘAD POUZDŘANY - OBCHVAT POPIC
SO 02	PROPOJE A UPRAVY NA ROZVODNÉ SÍTI
SO 03	BEZVÝKOPOVÉ TECHNOLOGIE
SO 03.1	PODCHODY
SO 03.2	ŘÍZENÝ PROTĚLAK
SO 04	ORAVY ZPEVNĚNÝCH KOMUNIKACÍ
SO 05	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
SO 06	ARMATURNÍ ŠACHTA POPICE
SO 07	RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

PROVOZNÍ SOUBORY

PS	NÁZEV PROVOZNÍHO SOUBORU
PS 01	STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 02	ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST A MaR

5. Předpokládaný termín

Termíny výstavby budou záviset na vyjasnění stavby a vyjasnění financování stavby.

Předpoklad je v letech 2018 – 2020.

– u dočasné stavby i dobu jejího trvání

.....

6. Údaje o místě stavby

Název obce:

Popice

Název katastrálního území:

Popice 725757

Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
parc. č.	druh		

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

7. Sousední pozemky, včetně staveb na nich

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa	Stavba
parc. č.	druh			

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

8. Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul

AQUA PROCON s.r.o., jednatel společnosti ing. Jan Polášek

Adresa

Palackého 12, 612 00 Brno, IČO 46964371

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob

1000363 – Ing. Jan Polášek

9. Zhotovitel stavby (je-li v době podání žádosti znám)

Bude vybrán na základě výběrového řízení na dodavatele stavby

10. Navrhovaná stavba

- je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu,
doklad o tom je součástí projektové dokumentace
 v příloze žádosti
- je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů,
doklad o tom je součástí projektové dokumentace
 v příloze žádosti

11. Základní údaje o stavbě (uvedení úplného výčtu staveb, o jejichž povolení je žádáno včetně základních technických parametrů - členěno podle stavebních objektů)

Viz. bod č.4

12. Územní rozhodnutí

Pro stavbu: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 39/2017 - Přívodný řad Pouzdřany, 1. část,
obchvat Popic, ze dne 6. 9. 2017, pod č.j. MUH/ 70126/17/470

13. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení	Adresa

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ano ne)

.....
Josef Lojan – referent přípravy staveb

